

	Dauerstufe		Bemessungsregen R5							
			Niederschlagshöhe		Abflusswirksame Fläche	Zulaufvolumen	Drosselwassermenge		Drosselvolumen	Rückhaltevolumen
	min	s	mm	m	[m²]	[m³]	[l/s]	m³/s		
Ost, RRB 1	15	900	17,4	0,0174	27583,4	480,0	39,3	0,0393	35,4	444,6
	20	1200	18,7	0,0187		515,8			47,2	468,6
	30	1800	20,6	0,0206		568,2			70,7	497,5
	45	2700	22,6	0,0226		623,4			106,1	517,3
	60	3600	24,0	0,0240		662,0			141,5	520,5
	90	5400	26,1	0,0261		719,9			212,2	507,7
	120	7200	27,6	0,0276		761,3			283,0	478,3
Ost, RRB 2	15	900	17,4	0,0174	28269,8	491,9	60,7	0,0607	54,6	437,3
	20	1200	18,7	0,0187		528,6			72,8	455,8
	30	1800	20,6	0,0206		582,4			109,3	473,1
	45	2700	22,6	0,0226		638,9			163,9	475,0
	60	3600	24,0	0,0240		678,5			218,5	460,0
	90	5400	26,1	0,0261		737,8			327,8	410,1
	120	7200	27,6	0,0276		780,2			437,0	343,2
West, RRB 3	15	900	17,4	0,0174	21480,4	373,8	20,0	0,0200	18,0	355,8
	20	1200	18,7	0,0187		401,7			24,0	377,7
	30	1800	20,6	0,0206		442,5			36,0	406,5
	45	2700	22,6	0,0226		485,5			54,0	431,5
	60	3600	24,0	0,0240		515,5			72,0	443,5
	90	5400	26,1	0,0261		560,6			108,0	452,6
	120	7200	27,6	0,0276		592,9			144,0	448,9
	180	10800	29,9	0,0299		642,3			216,0	426,3
	240	14400	31,7	0,0317		680,9			288,0	392,9
	360	21600	34,2	0,0342		734,6			432,0	302,6
	540	32400	37,0	0,0370		794,8			648,0	146,8

	Dauerstufe		Bemessungsregen R10							
			Niederschlagshöhe		Abflusswirksame Fläche	Zulaufvolumen	Drosselwassermenge		Drosselvolumen	Rückhaltevolumen
	min	s	mm	m	[m²]	[m³]	[l/s]	m³/s		
Ost, RRB 1	15	900	20,4	0,0204	27583,4	562,7	39,3	0,0393	35,4	527,3
	20	1200	22,0	0,0220		606,8			47,2	559,7
	30	1800	24,2	0,0242		667,5			70,7	596,8
	45	2700	26,5	0,0265		731,0			106,1	624,9
	60	3600	28,1	0,0281		775,1			141,5	633,6
	90	5400	30,6	0,0306		844,1			212,2	631,8
	120	7200	32,4	0,0324		893,7			283,0	610,7
Ost, RRB 2	15	900	20,4	0,0204	28269,8	576,7	60,7	0,0607	54,6	522,1
	20	1200	22,0	0,0220		621,9			72,8	549,1
	30	1800	24,2	0,0242		684,1			109,3	574,9
	45	2700	26,5	0,0265		749,1			163,9	585,3
	60	3600	28,1	0,0281		794,4			218,5	575,9
	90	5400	30,6	0,0306		865,1			327,8	537,3
	120	7200	32,4	0,0324		915,9			437,0	478,9
West, RRB 3	15	900	20,4	0,0204	21480,4	438,2	20,0	0,0200	18,0	420,2
	20	1200	22,0	0,0220		472,6			24,0	448,6
	30	1800	24,2	0,0242		519,8			36,0	483,8
	45	2700	26,5	0,0265		569,2			54,0	515,2
	60	3600	28,1	0,0281		603,6			72,0	531,6
	90	5400	30,6	0,0306		657,3			108,0	549,3
	120	7200	32,4	0,0324		696,0			144,0	552,0
	180	10800	35,1	0,0351		754,0			216,0	538,0
	240	14400	37,1	0,0371		796,9			288,0	508,9
	360	21600	40,2	0,0402		863,5			432,0	431,5
	540	32400	43,4	0,0434		932,2			648,0	284,2

	Dauerstufe		Bemessungsregen R20							
			Niederschlagshöhe		Abflusswirksame Fläche	Zulaufvolumen	Drosselwassermenge		Drosselvolumen	Rückhaltevolumen
	min	s	mm	m	[m ²]	[m ³]	[l/s]	m ³ /s		
Ost, RRB 1	15	900	23,5	0,0235	27583,4	648,2	39,3	0,0393	35,4	612,8
	20	1200	25,3	0,0253		697,9			47,2	650,7
	30	1800	27,9	0,0279		769,6			70,7	698,8
	45	2700	30,5	0,0305		841,3			106,1	735,2
	60	3600	32,4	0,0324		893,7			141,5	752,2
	90	5400	35,2	0,0352		970,9			212,2	758,7
	120	7200	37,3	0,0373		1028,9			283,0	745,9
Ost, RRB 2	15	900	23,5	0,0235	28269,8	664,3	60,7	0,0607	54,6	609,7
	20	1200	25,3	0,0253		715,2			72,8	642,4
	30	1800	27,9	0,0279		788,7			109,3	679,5
	45	2700	30,5	0,0305		862,2			163,9	698,3
	60	3600	32,4	0,0324		915,9			218,5	697,4
	90	5400	35,2	0,0352		995,1			327,8	667,3
	120	7200	37,3	0,0373		1054,5			437,0	617,4
West, RRB 3	15	900	23,5	0,0235	21480,4	504,8	20,0	0,0200	18,0	486,8
	20	1200	25,3	0,0253		543,5			24,0	519,5
	30	1800	27,9	0,0279		599,3			36,0	563,3
	45	2700	30,5	0,0305		655,2			54,0	601,2
	60	3600	32,4	0,0324		696,0			72,0	624,0
	90	5400	35,2	0,0352		756,1			108,0	648,1
	120	7200	37,3	0,0373		801,2			144,0	657,2
	180	10800	40,4	0,0404		867,8			216,0	651,8
	240	14400	42,8	0,0428		919,4			288,0	631,4
	360	21600	46,3	0,0463		994,5			432,0	562,5
	540	32400	50,0	0,0500		1074,0			648,0	426,0

	Dauerstufe		Bemessungsregen R100							
			Niederschlagshöhe		Abflusswirksame Fläche	Zulaufvolumen	Drosselwassermenge		Drosselvolumen	Rückhaltevolumen
	min	s	mm	m	[m²]	[m³]	[l/s]	m³/s		
Ost, RRB 1	15	900	32,0	0,0320	27583,4	882,7	39,3	0,0393	35,4	847,3
	20	1200	34,5	0,0345		951,6			47,2	904,5
	30	1800	38,0	0,0380		1048,2			70,7	977,4
	45	2700	41,5	0,0415		1144,7			106,1	1038,6
	60	3600	44,2	0,0442		1219,2			141,5	1077,7
	90	5400	48,0	0,0480		1324,0			212,2	1111,8
	120	7200	50,9	0,0509		1404,0			283,0	1121,0
	180	10800	55,1	0,0551		1519,8			424,4	1095,4
Ost, RRB 2	15	900	32,0	0,0320	28269,8	904,6	60,7	0,0607	54,6	850,0
	20	1200	34,5	0,0345		975,3			72,8	902,5
	30	1800	38,0	0,0380		1074,3			109,3	965,0
	45	2700	41,5	0,0415		1173,2			163,9	1009,3
	60	3600	44,2	0,0442		1249,5			218,5	1031,0
	90	5400	48,0	0,0480		1357,0			327,8	1029,2
	120	7200	50,9	0,0509		1438,9			437,0	1001,9
	180	10800	55,1	0,0551		1557,7			655,6	902,1
West, RRB 3	15	900	32,0	0,0320	21480,4	687,4	20,0	0,0200	18,0	669,4
	20	1200	34,5	0,0345		741,1			24,0	717,1
	30	1800	38,0	0,0380		816,3			36,0	780,3
	45	2700	41,5	0,0415		891,4			54,0	837,4
	60	3600	44,2	0,0442		949,4			72,0	877,4
	90	5400	48,0	0,0480		1031,1			108,0	923,1
	120	7200	50,9	0,0509		1093,4			144,0	949,4
	180	10800	55,1	0,0551		1183,6			216,0	967,6
	240	14400	58,3	0,0583		1252,3			288,0	964,3
	360	21600	63,0	0,0630		1353,3			432,0	921,3
	540	32400	68,1	0,0681		1462,8			648,0	814,8